

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO

Protector contra Descargas Atmosféricas
CA tipo 1+2 y 2



Certificado Certificate



TÜVRheinland®

Certificado de Marca de Conformidad según Resolución S.I.C. N° 236/24 relativa a materiales para instalaciones eléctricas.

Certificate of Conformity Mark according to Resolution S.I.C. N° 236/24 related to materials for electrical installation.



Para el mercado
argentino
Seguridad
Vigilancia periódica

www.tuv.com
ID 0000100000

Certificado Nro. <i>Certificate Nr.</i>	RA4190622EM
Informe de evaluación Nro. <i>Evaluation report Nr.</i>	E5584018E01
Nombre y dirección del titular del certificado <i>Name and address of the certificate holder</i>	Zoloda S.A. Av. Hipólito Yrigoyen 15689, Burzaco, Buenos Aires, B1852EMM, Argentina
Identificación tributaria (si aplica) <i>TAX ID - if applicable</i>	30-54891771-5
Nombre y dirección de la fábrica <i>Name and address of the factory</i>	Código de identificación de fábrica: 28832 Este certificado es una copia equivalente al original incorporando una codificación para los datos de fábrica según Disposición DN RTN° 1/2024
Origen <i>Origin</i>	China
Producto <i>Product</i>	PROTECTOR DE SOBRETENSION / Surge Protective Device
Designación <i>Type Designation</i>	1) PDA-120275CA-2; PDA -220275CA-2; PDA -320275CA-2; PDA-420275CA-2; PDA -20275 2) PDA-130275CA-12; PDA -230275CA-12; PDA -330275CA-12; PDA-430275CA-12; PDA -30275
Marca comercial <i>Trademark</i>	ZOLODA
Características principales <i>Ratings and principal characteristics</i>	Tensión Máxima de Operación Continua: 1) y 2) AC 275V Tensión de Protección: 1) 1.3kV; 2) 1.5kV Corriente de Descarga: 1) 20kA; 2) 30kA Corriente Máxima de Descarga: 1) 40kA; 2) 60kA
Información adicional (si es necesaria) <i>Additional information (if necessary)</i>	---
Ensayado según <i>Tested according to</i>	IEC 61643 -11:2011
Laboratorio de ensayo <i>Testing Laboratory</i>	Este certificado ha sido emitido en base al Certificado R50312741 emitido por TÜV Rheinland LGA Products GmbH., en conformidad con ISO/IEC 17065:2012 capítulo 7.4.5

- Este certificado cubre a los productos que pudieran ostentar la marca de conformidad en el formato previo.
This certificate covers products that could bear the mark of conformity in the previous format.
- Este certificado (tipo 5 - IRAM-ISO/IEC 17067:2015), está vinculado a un contrato para el alcance arriba citado.
This certificate (type 5 - IRAM-ISO/IEC 17067:2015) is based on our Testing and Certification Regulation for the above-mentioned scope.



Fecha de emisión: 17/09/2025
Date of issue (day/mo/yr)

Certificador: Ing. M. Dellacasa
Certifier:

FCMEM-Rev. 0

TÜV Rheinland Argentina S.A., Av. Cabildo 642, Piso 2°,
(C1426AAT), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Autorizado por Resolución S.I.C. N° 236/24, artículo N° 10
Authorized by Resolution S.I.C. Nr. 236/24, article Nr. 10