

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO

Protector contra Descargas Atmosféricas
CC tipo 1+2



Certificado Certificate



Certificado de Marca de Conformidad según Resolución S.I.C. N° 236/24 relativa a materiales para instalaciones eléctricas.

Certificate of Conformity Mark according to Resolution S.I.C. N° 236/24 related to materials for electrical installation.



Certificado Nro. Certificate Nr.	RA4190624EM
Informe de evaluación Nro. Evaluation report Nr.	E5584024E01
Nombre y dirección del titular del certificado Name and address of the certificate holder	Zoloda S.A. Av. Hipólito Yrigoyen 15689, Burzaco, Buenos Aires, B1852EMM, Argentina
Identificación tributaria (si aplica) TAX ID - if applicable	30-54891771-5
Nombre y dirección de la fábrica Name and address of the factory	Código de identificación de fábrica: 28832 Este certificado es una copia equivalente al original incorporando una codificación para los datos de fábrica según Disposición DNRTN° 1/2024
Origen Origin	China
Producto Product	PROTECTOR DE SOBRETENSION / Surge Protective Device
Designación Type Designation	PDA-3121000CC-12; PDA -12110LN; PDA-1211NPE
Marca comercial Trademark	ZOLODA
Características principales Ratings and principal characteristics	Tensión Máxima de Operación Continua: DC 1000V (+a -) DC 725V (+/- aPE) Tensión de Protección: 4.75kV (+a -) 3.5kV (+/- aPE) Corriente de Descarga Nominal: 20kA Corriente de Descarga Impulsiva: 6.25kA
Información adicional (si es necesaria) Additional information (if necessary)	---
Ensayado según Tested according to	IEC 61643 -31:2018
Laboratorio de ensayo Testing Laboratory	Este certificado ha sido emitido en base al Certificado R50623607 emitido por TÜV Rheinland LGA Products GmbH., en conformidad con ISO/IEC 17065:2012 capítulo 7.4.5

- Este certificado cubre a los productos que pudieran ostentar la marca de conformidad en el formato previo.
This certificate covers products that could bear the mark of conformity in the previous format.
- Este certificado (tipo 5 - IRAM-ISO/IEC 17067:2015), está vinculado a un contrato para el alcance arriba citado.
This certificate (type 5 - IRAM-ISO/IEC 17067:2015) is based on our Testing and Certification Regulation for the above-mentioned scope.



Fecha de emisión: 12/09/2025
Date of issue (day/mo/yr)

Certificador: Ing. M. Dellacasa
Certifier:

FCMEM-Rev. 0

TÜV Rheinland Argentina S.A., Av. Cabildo 642, Piso 2°,
(C1426AAT), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Autorizado por Resolución S.I.C. N° 236/24, artículo N° 10
Authorized by Resolution S.I.C. Nr. 236/24, article Nr. 10