

---

# CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO

Protector contra Descargas Atmosféricas  
C tipo 2



# Certificado Certificate



TÜVRheinland®

## Certificado de Marca de Conformidad según Resolución S.I.C. N° 236/24 relativa a materiales para instalaciones eléctricas.

Certificate of Conformity Mark according to Resolution S.I.C. N° 236/24 related to materials for electrical installation.



Certificado Nro. Certificate Nr.	RA4190625EM
Informe de evaluación Nro. Evaluation report Nr.	E5584031E01
Nombre y dirección del titular del certificado Name and address of the certificate holder	Zoloda S.A. Av. Hipólito Yrigoyen 15689, Burzaco, Buenos Aires, B1852EMM, Argentina
Identificación tributaria (si aplica) TAX ID - if applicable	30-54891771-5
Nombre y dirección de la fábrica Name and address of the factory	Código de identificación de fábrica: 28832 Este certificado es una copia equivalente al original incorporando una codificación para los datos de fábrica según Disposición DNRTN° 1/2024
Origen Origin	China
Producto Product	PROTECTOR DE SOBRETENSION / Surge Protective Device
Designación Type Designation	PDA-3201000CC-2; PDA-32010SSCC-2; PDA -32010
Marca comercial Trademark	ZOLODA
Características principales Ratings and principal characteristics	Tensión Máxima de Operación Continua: DC1200V Tensión de Protección: 3.6kV (+a -, +aPE, - aPE) Corriente de Descarga: 20kA Corriente Máxima de Descarga: 40kA
Información adicional (si es necesaria) Additional information (if necessary)	---
Ensayado según Tested according to	IEC 61643 -31:2018
Laboratorio de ensayo Testing Laboratory	Este certificado ha sido emitido en base al Certificado R50440685 emitido por TÜV Rheinland LGAP Products GmbH., en conformidad con ISO/IEC 17065:2012 capítulo 7.4.5

- Este certificado cubre a los productos que pudieran ostentar la marca de conformidad en el formato previo.  
*This certificate covers products that could bear the mark of conformity in the previous format.*
- Este certificado (tipo 5 - IRAM-ISO/IEC 17067:2015), está vinculado a un contrato para el alcance arriba citado.  
*This certificate (type 5 - IRAM-ISO/IEC 17067:2015) is based on our Testing and Certification Regulation for the above-mentioned scope.*



Fecha de emisión: 17/09/2025  
Date of issue (day/mo/yr)

TÜV Rheinland Argentina S.A., Av. Cabildo 642, Piso 2°,  
(C1426AAT), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.  
Autorizado por Resolución S.I.C. N° 236/24, artículo N° 10  
Authorized by Resolution S.I.C. Nr. 236/24, article Nr. 10

Certificador: Ing. M. Dellacasa  
Certifier:

FCMEM-Rev. 0