

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO

Interruptores Diferenciales



Certificado de UL de Argentina

Certificado/Certificate
17AR73397.2C

Fecha de emisión/Issue
date
2025-07-21

Sistema de
Certificación/Certification
System
5

Se certifica que/This is to acknowledge that

ZOLODA S A

ha evaluado su producto/has had

Interruptores Diferenciales /
Residual Current Operated
Circuit-breakers (RCCB)

y cumple con los requisitos de la norma/evaluated and meets the
requirements of the standard

IEC 61008-1 (Ed.3.2)
IEC 61008-2-1 (Ed.1)

Gerente de Certificación/
Certification Manager: Ariel Amandi

Este certificado permite colocar la marca de UL de Argentina SRL sobre el producto. Cuando esto no fuere posible por las dimensiones del producto o porque por su reducido tamaño resultara ilegible, se podrá colocar sobre sus envases, etiquetas o envoltorios. Este certificado permite hacer uso de la marca arriba mencionada en material promocional o publicitario solamente en relación con los productos amparados por el presente certificado. Este certificado ha sido emitido por UL de Argentina en el marco de la Res. SIC.N° 236/24. La vigencia de este certificado está condicionada a la realización de las correspondientes actividades de mantenimiento (Información: +54(11)3984-2600 / info.ar@ul.com)

This certificate allows placing UL de Argentina SRL mark on the product. If not possible, due to the dimensions of the product or when its reduced size makes the reading illegible, the mark may be placed on its packaging, labels or wrapping. This certificate allows the use of the above mentioned mark in promotional or advertising material solely in connection with covered products by the certificate. This certificate has been issued by UL de Argentina according to Res. SIC.N° 236/24. The validity of this certificate depends on the completion of the corresponding maintenance activities (Information: +54(11)3984-2600 / info.ar@ul.com)



UL de Argentina S.R.L.
Av. Corrientes 800, Piso 39 Of. 104 (C1043AAU) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L.

Certificado No./Certificate No. : 17AR73397.2C
Fecha de emisión/Date of Issue : 2025-07-21

Titular del Certificado/Certificate holder ZOLODA S A
HIPOLITO YRIGOYEN 15689 BURZACO, BUENOS AIRES, B1852EMM
Argentina

Producto Certificado/Certified Product Interruptores Diferenciales / Residual Current Operated Circuit-breakers
(RCCB)

Fabricante/Manufacturer Fábrica N° ZOL-1006

Fábrica/Production Site Fábrica N° ZOL-1006

Modelo/Model ZPDI

Marca/Trademark ZOLODA

Valores nominales y características principales 240 Vac (1P+N), 415 Vac (3P+N); 50 Hz
/Rating and principal characteristics 25 A, 40 A, 63 A
Número de Polos: 2 (1P+N) ó 4 (3P+N)
 $I_{\Delta n}=0,03; 0,1; 0,3 \text{ A}; I_{\Delta c} = I_{nc} = 10000 \text{ A};$ Tipos A y AC

Información Adicional/Additional Information Esta enmienda "C" reemplaza al certificado 17AR73397.2B.
Fecha inicial de certificación 15/05/2017.

Evaluated de acuerdo a/Tested according to IEC 61008-1 (Ed.3.2),
IEC 61008-2-1 (Ed.1)

Según el Informe de Ensayo/Certificado Nro. UL International Demko A/S CBTC: D-04674-M1 | CBTR: 1515687 issued
/According to the Test Report/Certificate Number on 2015-11-13
UL de Argentina IPSEP - UNRC: IE-2084.17 issued on 2017-04-18


Gerente de Certificación/
Certification Manager:
Ariel Amandi



UL de Argentina S.R.L.
Av. Corrientes 800, Piso 39 Of. 104 (C1043AAU) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina