

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO

Interruptores Termomagnéticos



Certificado de UL de Argentina

Certificado/Certificate
17AR73397.1C

Fecha de emisión/Issue
date
2025-07-21

Sistema de
Certificación/Certification
System
5

Se certifica que/This is to acknowledge that

ZOLODA S A

ha evaluado su producto/has had

Interruptores Termomagnéticos /
Circuit-breakers for overcurrent
protection

y cumple con los requisitos de la norma/evaluated and meets the
requirements of the standard

IEC 60898-1 (Ed.1) + A1 + A2

Gerente de Certificación/
Certification Manager: Ariel Amandi

Este certificado permite colocar la marca de UL de Argentina SRL sobre el producto. Cuando esto no fuere posible por las dimensiones del producto o porque por su reducido tamaño resultara ilegible, se podrá colocar sobre sus envases, etiquetas o envoltorios. Este certificado permite hacer uso de la marca arriba mencionada en material promocional o publicitario solamente en relación con los productos amparados por el presente certificado. Este certificado ha sido emitido por UL de Argentina en el marco de la Res. SIC.N° 236/24. La vigencia de este certificado está condicionada a la realización de las correspondientes actividades de mantenimiento (Información: +54(11)3984-2600 / info.ar@ul.com)

This certificate allows placing UL de Argentina SRL mark on the product. If not possible, due to the dimensions of the product or when its reduced size makes the reading illegible, the mark may be placed on its packaging, labels or wrapping. This certificate allows the use of the above mentioned mark in promotional or advertising material solely in connection with covered products by the certificate. This certificate has been issued by UL de Argentina according to Res. SIC.N° 236/24. The validity of this certificate depends on the completion of the corresponding maintenance activities (Information: +54(11)3984-2600 / info.ar@ul.com)



UL de Argentina S.R.L.
Av. Corrientes 800, Piso 39 Of. 104 (C1043AAU) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L.

Certificado No./Certificate No. : 17AR73397.1C
Fecha de emisión/Date of Issue : 2025-07-21

Titular del Certificado/Certificate holder ZOLODA S A
HIPOLITO YRIGOYEN 15689 BURZACO, BUENOS AIRES, B1852EMM
Argentina

Producto Certificado/Certified Product Interruptores Termomagnéticos / Circuit-breakers for overcurrent protection

Fabricante/Manufacturer Fábrica N° ZOL-1007

Fábrica/Production Site Fábrica N° ZOL-1007

Modelo/Model Z200, Z300

Marca/Trademark ZOLODA

Valores nominales y características principales Ue: 240/415 Vac (1P) ó 415 Vac (2P, 3P, 4P); 50/60 Hz.
/Rating and principal characteristics In: 1 A, 2 A, 3 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A
Ver Página 3 / See Page 3

Información Adicional/Additional Information Esta enmienda "C" reemplaza al certificado 17AR73397.1B. Fecha inicial de certificación 15/05/2017.

Evaluated de acuerdo a/Tested according to IEC 60898-1 (Ed.1) + A1 + A2

Según el Informe de Ensayo/Certificado Nro. UL International Demko A/S CBTC: D-04875 | CBTR: 1521044 issued on
/According to the Test Report/Certificate Number 2016-01-29
UL de Argentina IPSEP - UNRC: IE-2083-17 issued on 2017-04-18


Gerente de Certificación/
Certification Manager:
Ariel Amandi



UL de Argentina S.R.L.
Av. Corrientes 800, Piso 39 Of. 104 (C1043AAU) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L.

Certificado No./Certificate No. : 17AR73397.1C
Fecha de emisión/Date of Issue : 2025-07-21

Información Adicional / Additional Information:

Modelo Z200:

1P - lcn=lcs=6000A, Tipos B-, C- y D-
2P - lcn=lcs=6000A, Tipos B-, C- y D-
3P - lcn=lcs=6000A, Tipos B-, C- y D-
4P - lcn=lcs=6000A, Tipos B-, C- y D-
Clase de limitación: Clase 3

Modelo Z300:

1P - lcn=10000A, lcs=7500A, Tipos B-, C- y D-
2P - lcn=10000A, lcs=7500A, Tipos B-, C- y D-
3P - lcn=10000A, lcs=7500A, Tipos B-, C- y D-
4P - lcn=10000A, lcs=7500A, Tipos B-, C- y D-
Clase de limitación: Clase 3



Gerente de Certificación/
Certification Manager:
Ariel Amandi



UL de Argentina S.R.L.
Av. Corrientes 800, Piso 39 Of. 104 (C1043AAU) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Otorgada según los requisitos establecidos por la Res. Ministerio de Economía, Secretaría de Industria y Comercio N°237/24, Res. N°236/24 sus anexas y complementarias, al(los) producto(s) cuyas características se detallan a continuación.

Este Certificado será válido por un plazo de 2 años a partir de la fecha de su emisión, luego del cual deberá presentarse juntamente con una constancia de seguimiento de producto en el mercado según las Resoluciones previamente indicadas.

Granted according to the product requirements established by the Res. Ministry of Economy, Secretariat of Industry and Commerce N°237/24, Res. N° 236/24 their annexes and complementary provisions to the product(s) with the following characteristics.

This Certificate will be valid 2 years from the date of issuance, after that it must be presented along with a market surveillance evidence according to the previously indicated Resolutions.

CERTIFICADO DE MARCA DE CONFORMIDAD (ESQUEMA 5 ISO/IEC 17067) - SEGURIDAD ELÉCTRICA
Mark Of Conformity Certificate (Scheme 5 ISO/IEC 17067) - Electrical Safety

Producto Product	Disyuntores para protección contra sobrecorrientes en instalaciones domésticas y similares (CBO)
Titular del Certificado / Dirección Certificate holder / Address	ZOLODA S.A. Villanueva 1219, Piso 17, C.A.B.A., Argentina.
Fábrica / Dirección Factory / address	Fábrica N° ZOL-1003
Características técnicas Technical characteristics	Un= 240/415V~(230/400V~) (1P), 240V~(230V~) (1P+N), Un= 415V~(400V~) (2P, 3P, 3P+N, 4P) In= 1, 2, 3, 4, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A; Tipo C; Ics= Icn= 6000A, Ics= 7500A, Icn= 10000A. Clase de energía limitada 3 El polo neutro es un polo conmutado desprotegido.
Marca Comercial Trade mark	ZOLODA.
Modelo o tipo Model or type	Z150.
Norma(s) aplicada(s) Standard(s) used	IEC 60898-1: 2015 + A1: 2019 (Ed. 2.1).
Informe(s) de ensayo / Emitido por Test report / issued by	200402530SHA-001, 200402530SHA-001A1, 200402530SHA-001A2. Intertek Testing Services Shanghai.
Fecha de emisión inicial Date of first edition	12/02/2025
Observaciones Remarks	Este certificado anula y reemplaza al CSE-IACSA-Z8-001.1 de fecha 12/02/2025. Revisión documental por traspaso de la licencia de la Resolución N° 169/18 a la N°237/24, Res. N°236/24. Esta revisión modifica la vigencia del certificado, extendiéndola 12 meses desde su ultimo vencimiento.

Firma
Signature

Lic. Federico Arturo Cintolo
Responsable Técnico

Intertek Argentina Certificaciones S.A.
Cerrito 1136, 4° Piso
(C1010AAX) - Buenos Aires - Argentina
Oficina: +54 (11) 5217-9487
Sitio Web: www.intertek-ar.com

Fecha de Emision de esta revision / Issue date of this edition :

25/08/2025