


---

# CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO

Fusibles



# Certificado Certificate



TÜVRheinland®

## Certificado de Marca de Conformidad según Resolución S.I.C. N° 236/24 relativa a materiales para instalaciones eléctricas.

*Certificate of Conformity Mark according to Resolution S.I.C. N° 236/24 related to materials for electrical installation.*



Para el mercado  
argentino  
Seguridad  
Vigilancia periódica

www.tuv.com  
ID 0000100000

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificado Nro.<br><i>Certificate Nr.</i>                                                          | RA 4191204 EM                                                                                                                                                                  |
| Informe de evaluación Nro.<br><i>Evaluation report Nr.</i>                                          | E5586658 E01                                                                                                                                                                   |
| Nombre y dirección del titular del certificado<br><i>Name and address of the certificate holder</i> | Zoloda S.A.<br>Av. Hipólito Yrigoyen 15689, Burzaco, Buenos Aires,<br>B1852EMM, Argentina                                                                                      |
| Identificación tributaria (si aplica)<br><i>TAX ID - if applicable</i>                              | 30-54891771-5                                                                                                                                                                  |
| Nombre y dirección de la fábrica<br><i>Name and address of the factory</i>                          | Fábrica N° 1053                                                                                                                                                                |
| Origen<br><i>Origin</i>                                                                             | China                                                                                                                                                                          |
| Producto<br><i>Product</i>                                                                          | FUSIBLE /Low-Voltage Fuse                                                                                                                                                      |
| Designación<br><i>Type Designation</i>                                                              | F/1038; F/1038-XX<br>(XX= 01, 02, 04, 06, 08, 10, 16, 20, 25, 32)                                                                                                              |
| Marca comercial<br><i>Trademark</i>                                                                 | MIRO, MRO, ZOLODA                                                                                                                                                              |
| Características principales<br><i>Ratings and principal characteristics</i>                         | Anexo I / Annex I                                                                                                                                                              |
| Información adicional (si es necesaria)<br><i>Additional information (if necessary)</i>             | ---                                                                                                                                                                            |
| Ensayado según<br><i>Tested according to</i>                                                        | IEC 60269-1:2006+A1+A2<br>IEC 60269-2:2013                                                                                                                                     |
| Laboratorio de ensayo<br><i>Testing Laboratory</i>                                                  | Este certificado ha sido emitido en base al<br>Certificado R 50485013 emitido por TÜV Rheinland LGA<br>Products GmbH., en conformidad con ISO/IEC 17065:2012<br>capítulo 7.4.5 |

Este certificado (tipo 5 - IRAM-ISO/IEC 17067:2015), está vinculado a un contrato para el alcance arriba citado.  
*This certificate (type 5 - IRAM-ISO/IEC 17067:2015) is based on our Testing and Certification Regulation for the above-mentioned scope.*

Fecha de emisión: 17/06/2026  
*Date of issue (day/mo/yr)*

TÜV Rheinland Argentina S.A., Av. Cabildo 642, Piso 2º,  
(C1426AAT), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.  
Autorizado por Resolución S.I.C. N° 236/24, artículo N° 10  
*Authorized by Resolution S.I.C. Nr. 236/24, article Nr. 10*

Certificador: Ing. M. Dellacasa

*Certifier:*

FCMEM-Rev. 1



Organismo  
Argentino de  
Acreditación

Organismo de Certificación  
de Productos  
OCP 003

**Certificado de Marca de Conformidad según Resolución S.I.C. N° 236/24  
relativa a materiales para instalaciones eléctricas.***Certificate of Conformity Mark according to Resolution S.I.C. N° 236/24 related to materials for electrical installation.***Anexo I / Annex I****Certificado Nro. / Certificate Nr.:** RA 4191204 EM**Características principales***Ratings and principal characteristics*

Tensión Nominal : 1) AC 500V  
2) AC 690V  
Corriente Nominal : Ver Anexo I  
Capacidad de Ruptura: 1) 100kA  
2) 50 kA  
Potencia nominal de  
disipación : <3W  
Rango de Ruptura : gG  
Tamaño (en mm) : 10x38  
Límites de tensión  
de arco : AC 2500V (valor pico)

Nota: Las distintas codificaciones obtenidas mediante el  
uso de las variables descriptas arriba corresponden al  
calibre del fusible en amperes.

| Modelo    | Corriente para<br>AC 500V | Corriente para<br>AC 690V |
|-----------|---------------------------|---------------------------|
| F/1038-01 | 1A                        | 1A                        |
| F/1038-02 | 2A                        | 2A                        |
| F/1038-04 | 4A                        | 4A                        |
| F/1038-06 | 6A                        | 6A                        |
| F/1038-08 | 8A                        | 8A                        |
| F/1038-10 | 10A                       | 10A                       |
| F/1038-16 | 16A                       | 16A                       |
| F/1038-20 | 20A                       | ---                       |
| F/1038-25 | 25A                       | ---                       |
| F/1038-32 | 32A                       | ---                       |

Fecha de emisión: 17/06/2026  
*Date of issue (day/mo/yr)*

**TÜV Rheinland Argentina S.A., Av. Cabildo 642, Piso 2°,  
(C1426AAT), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.**  
Autorizado por Resolución S.I.C. N° 236/24, artículo N° 10  
*Authorized by Resolution S.I.C. Nr. 236/24, article Nr. 10*

Certificador: Ing. M. Dellacasa  
*Certifier:*

FCMEM-Rev. 1

# Certificado Certificate



TÜVRheinland®

## Certificado de Marca de Conformidad según Resolución S.I.C. N° 236/24 relativa a materiales para instalaciones eléctricas.

*Certificate of Conformity Mark according to Resolution S.I.C. N° 236/24 related to materials for electrical installation.*



Para el mercado  
argentino  
Seguridad  
Vigilancia periódica

www.tuv.com  
ID 0000100000

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificado Nro.<br><i>Certificate Nr.</i>                                                          | RA 4191208 EM                                                                                                                                                                  |
| Informe de evaluación Nro.<br><i>Evaluation report Nr.</i>                                          | E5586662 E01                                                                                                                                                                   |
| Nombre y dirección del titular del certificado<br><i>Name and address of the certificate holder</i> | Zoloda S.A.<br>Av. Hipólito Yrigoyen 15689, Burzaco, Buenos Aires,<br>B1852EMM, Argentina                                                                                      |
| Identificación tributaria (si aplica)<br><i>TAX ID - if applicable</i>                              | 30-54891771-5                                                                                                                                                                  |
| Nombre y dirección de la fábrica<br><i>Name and address of the factory</i>                          | Fábrica N° 1052                                                                                                                                                                |
| Origen<br><i>Origin</i>                                                                             | China                                                                                                                                                                          |
| Producto<br><i>Product</i>                                                                          | FUSIBLE /Low-Voltage Fuse                                                                                                                                                      |
| Designación<br><i>Type Designation</i>                                                              | F/831; F/831-XX<br>(XX= 02, 04, 06, 08, 10, 16)                                                                                                                                |
| Marca comercial<br><i>Trademark</i>                                                                 | MIRO, MRO, ZOLODA                                                                                                                                                              |
| Características principales<br><i>Ratings and principal characteristics</i>                         | Anexo I / Annex I                                                                                                                                                              |
| Información adicional (si es necesaria)<br><i>Additional information (if necessary)</i>             | ---                                                                                                                                                                            |
| Ensayado según<br><i>Tested according to</i>                                                        | IEC 60269-1:2006+A1+A2<br>IEC 60269-2:2013                                                                                                                                     |
| Laboratorio de ensayo<br><i>Testing Laboratory</i>                                                  | Este certificado ha sido emitido en base al<br>Certificado R 50485181 emitido por TÜV Rheinland LGA<br>Products GmbH., en conformidad con ISO/IEC 17065:2012<br>capítulo 7.4.5 |

Este certificado (tipo 5 - IRAM-ISO/IEC 17067:2015), está vinculado a un contrato para el alcance arriba citado.  
*This certificate (type 5 - IRAM-ISO/IEC 17067:2015) is based on our Testing and Certification Regulation for the above-mentioned scope.*

Fecha de emisión: 17/06/2026  
*Date of issue (day/mo/yr)*

TÜV Rheinland Argentina S.A., Av. Cabildo 642, Piso 2º,  
(C1426AAT), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.  
Autorizado por Resolución S.I.C. N° 236/24, artículo N° 10  
*Authorized by Resolution S.I.C. Nr. 236/24, article Nr. 10*

Certificador: Ing. M. Dellacasa  
*Certifier:*

FCMEM-Rev. 1



Organismo  
Argentino de  
Acreditación

Organismo de Certificación  
de Productos  
OCP 003