

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO

Fusibles



Certificado Certificate



TÜVRheinland®

Certificado de Marca de Conformidad según Resolución S.I.C. N° 236/24 relativa a materiales para instalaciones eléctricas.

Certificate of Conformity Mark according to Resolution S.I.C. N° 236/24 related to materials for electrical installation.



Para el mercado
argentino
Seguridad
Vigilancia periódica

www.tuv.com
ID 0000100000

Certificado Nro. <i>Certificate Nr.</i>	RA 4191206 EM
Informe de evaluación Nro. <i>Evaluation report Nr.</i>	E5586660 E01
Nombre y dirección del titular del certificado <i>Name and address of the certificate holder</i>	Zoloda S.A. Av. Hipólito Yrigoyen 15689, Burzaco, Buenos Aires, B1852EMM, Argentina
Identificación tributaria (si aplica) <i>TAX ID - if applicable</i>	30-54891771-5
Nombre y dirección de la fábrica <i>Name and address of the factory</i>	Fábrica N° 1054
Origen <i>Origin</i>	China
Producto <i>Product</i>	FUSIBLE /Low-Voltage Fuse
Designación <i>Type Designation</i>	F/1451; F/1451-XX (XX= 02, 04, 06, 08, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63)
Marca comercial <i>Trademark</i>	MIRO, MRO, ZOLODA
Características principales <i>Ratings and principal characteristics</i>	Anexo I / Annex I
Información adicional (si es necesaria) <i>Additional information (if necessary)</i>	---
Ensayado según <i>Tested according to</i>	IEC 60269-1:2006+A1+A2 IEC 60269-2:2013
Laboratorio de ensayo <i>Testing Laboratory</i>	Este certificado ha sido emitido en base al Certificado R 50485015 emitido por TÜV Rheinland LGA Products GmbH., en conformidad con ISO/IEC 17065:2012 capítulo 7.4.5

Este certificado (tipo 5 - IRAM-ISO/IEC 17067:2015), está vinculado a un contrato para el alcance arriba citado.
This certificate (type 5 - IRAM-ISO/IEC 17067:2015) is based on our Testing and Certification Regulation for the above-mentioned scope.

Fecha de emisión: 17/06/2026
Date of issue (day/mo/yr)

TÜV Rheinland Argentina S.A., Av. Cabildo 642, Piso 2º,
(C1426AAT), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Autorizado por Resolución S.I.C. N° 236/24, artículo N° 10
Authorized by Resolution S.I.C. Nr. 236/24, article Nr. 10

Certificador: Ing. M. Dellacasa
Certifier:

FCMEM-Rev. 1



Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCP 003

**Certificado de Marca de Conformidad según Resolución S.I.C. N° 236/24
relativa a materiales para instalaciones eléctricas.***Certificate of Conformity Mark according to Resolution S.I.C. N° 236/24 related to materials for electrical installation.***Anexo I / Annex I****Certificado Nro. / Certificate Nr.:** RA 4191206 EM**Características principales***Ratings and principal characteristics*

Tensión Nominal : 1) AC 500V
2) AC 690V
Corriente Nominal : Ver Anexo I
Capacidad de Ruptura: 1) 100kA
2) 50 kA
Potencia nominal de
disipación : <5W
Rango de Ruptura : gG
Tamaño (en mm) : 14x51
Límites de tensión
de arco : AC 2500V (valor pico)

Nota: Las distintas codificaciones obtenidas mediante el uso de las variables descriptas arriba corresponden al calibre del fusible en amperes.

Modelo	Corriente para AC 500V	Corriente para AC 690V
F/1451-02	2A	2A
F/1451-04	4A	4A
F/1451-06	6A	6A
F/1451-08	8A	8A
F/1451-10	10A	10A
F/1451-16	16A	16A
F/1451-20	20A	20A
F/1451-25	25A	25A
F/1451-32	32A	32A
F/1451-40	40A	---
F/1451-50	50A	---
F/1451-63	63A	---

Fecha de emisión: 17/06/2026
Date of issue (day/mo/yr)

**TÜV Rheinland Argentina S.A., Av. Cabildo 642, Piso 2°,
(C1426AAT), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.**
Autorizado por Resolución S.I.C. N° 236/24, artículo N° 10
Authorized by Resolution S.I.C. Nr. 236/24, article Nr. 10

Certificador: Ing. M. Dellacasa
Certifier:

FCMEM-Rev. 1

Certificado Certificate



TÜVRheinland®

Certificado de Marca de Conformidad según Resolución S.I.C. N° 236/24 relativa a materiales para instalaciones eléctricas.

Certificate of Conformity Mark according to Resolution S.I.C. N° 236/24 related to materials for electrical installation.



Para el mercado
argentino
Seguridad
Vigilancia periódica

www.tuv.com
ID 0000100000

Certificado Nro. <i>Certificate Nr.</i>	RA 4191208 EM
Informe de evaluación Nro. <i>Evaluation report Nr.</i>	E5586662 E01
Nombre y dirección del titular del certificado <i>Name and address of the certificate holder</i>	Zoloda S.A. Av. Hipólito Yrigoyen 15689, Burzaco, Buenos Aires, B1852EMM, Argentina
Identificación tributaria (si aplica) <i>TAX ID - if applicable</i>	30-54891771-5
Nombre y dirección de la fábrica <i>Name and address of the factory</i>	Fábrica N° 1052
Origen <i>Origin</i>	China
Producto <i>Product</i>	FUSIBLE /Low-Voltage Fuse
Designación <i>Type Designation</i>	F/831; F/831-XX (XX= 02, 04, 06, 08, 10, 16)
Marca comercial <i>Trademark</i>	MIRO, MRO, ZOLODA
Características principales <i>Ratings and principal characteristics</i>	Anexo I / Annex I
Información adicional (si es necesaria) <i>Additional information (if necessary)</i>	---
Ensayado según <i>Tested according to</i>	IEC 60269-1:2006+A1+A2 IEC 60269-2:2013
Laboratorio de ensayo <i>Testing Laboratory</i>	Este certificado ha sido emitido en base al Certificado R 50485181 emitido por TÜV Rheinland LGA Products GmbH., en conformidad con ISO/IEC 17065:2012 capítulo 7.4.5

Este certificado (tipo 5 - IRAM-ISO/IEC 17067:2015), está vinculado a un contrato para el alcance arriba citado.
This certificate (type 5 - IRAM-ISO/IEC 17067:2015) is based on our Testing and Certification Regulation for the above-mentioned scope.

Fecha de emisión: 17/06/2026
Date of issue (day/mo/yr)

TÜV Rheinland Argentina S.A., Av. Cabildo 642, Piso 2º,
(C1426AAT), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Autorizado por Resolución S.I.C. N° 236/24, artículo N° 10
Authorized by Resolution S.I.C. Nr. 236/24, article Nr. 10

Certificador: Ing. M. Dellacasa

Certifier:

FCMEM-Rev. 1



Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCP 003