



## DECLARACION JURADA DE CONFORMIDAD

N°	1032
----	------

### Información del Fabricante o Importador:

i. Razón Social	ZOLODA SA
ii. C.U.I.T (cuando fuera aplicable)	30-54891771-5
iii. Nombre comercial o marca registrada	ZOLODA
iv. Domicilio Legal	Villanueva 1219 - Piso 17 (1426)Ciudad Autónoma de Buenos Aires
v. Domicilio de la planta de producción o del depósito del importador	Hipólito Yrigoyen 15689 – (1852) Burzaco – Buenos Aires
vi. Teléfono	11-4299-6368
vii. Correo electrónico.	inge@zoloda.com.ar

### Información del producto:

i. Código de identificación único del producto	PROTECTOR DE SOBRETENSION: Línea PDA
ii. Fabricante (incluyendo domicilio de la planta de producción)	Fabrica N° 28832

### iii. Identificación del producto (marca, modelo, características técnicas)

Marca:	Modelo:	Características técnicas:
ZOLODA	PDA-3121000CC-12	Tensión Máxima de Operación Continua : DC 1000V (+ a -) DC 725V (+/- a PE)
ZOLODA	PDA-12110LN	Tensión de Protección : 4.75kV (+ a -) 3.5kV (+/- a PE)
ZOLODA	PDA-1211NPE	Corriente de Descarga Nominal : 20kA Corriente de Descarga Impulsiva : 6.25kA

### Normas y evaluación de la conformidad:

Reglamento/s por el que se encuentra alcanzado	Resolución S.I.C. N° 236/2024 (Materiales para instalaciones eléctricas)
Norma/s Técnica	IEC 61643-31:2018
Referencia al documento de evaluación de conformidad emitido por un OEC	TÜV Rheinland Certificado N°: RA 4190624 EM

Otros datos: <https://www.zoloda.com.ar/documentacion-tecnica/>



La presente declaración jurada de conformidad se emite, en todo de acuerdo con el/los Reglamentos Técnicos aludidos precedentemente, asumiendo la responsabilidad directa por los datos declarados, así como por la conformidad del producto.

**Fecha y Lugar: Burzaco, 23 de Setiembre de 2025.**

**Firma responsable:**



**Ing. Jorge Negri**  
**Gerente Industrial**